

Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »
Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »

Certificat numéro 1312BU5407 (rév.11)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **FONDERIE SIME SpA**
Via Garbo, 27
I-37045 LEGNAGO (VR)
- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) : **SIME**
 - MURELLE HM 25 ErP – MURELLE HM 30 ErP
 - MURELLE HM 35 ErP
 - MURELLE HM 25T ErP – MURELLE HM 35T ErP
 - ATLANTIS HM 30T ErP – ATLANTIS HM 30/50 ErP
 - ATLANTIS HM 30/110 ErP – ATLANTIS HM 30/300 ErP
 - ATLANTIS HM 30T SP ErP
- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
CONDENSING BOILER
Types : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C13X
C33X, C43X, C53X, C83X
- **Désignation du type :**
Type designation : **MURELLE HM...ErP**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(S)
FR	20/25 ; 37	II2Er3P
ES-GB-GR-PT-IT-IE-SI-SK-CZ-CH	20 ; 37	II2H3P
DK-SE-FI-NO-LT-LV-EE	20	I2H
AT	20 ; 50	II2H3P
DE-LU	20 ; 50	II2E3P
BG-RO	20 ; 30	II2H3P
RO	20 ; 30	II2E3P
HU	25 ; 30-50	II2H3P
NL	25 ; 30/37/50	II2L3P
DE	20 ; 50	II2ELL3P
BE-CY-MT-NL	37	I3P
PL	20 ; 37	II2E3P
IS	30	I3P

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Le Directeur Général

Neully, le 15 janvier 2018

Vincent DELARUE

Révision du certificat : 1312BU5407 du 2008/12/30

Annexe au certificat 1312BU5407 (rév.11)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
CONDENSING BOILER
Types : B23P,B53P,C13,C33,C43,C53,C83,C13X
C33X,C43X,C53X,C83X

- **Désignation du type :**
Type designation : **MURELLE HM...ErP**

est conforme aux exigences essentielles de la directive « Appareils à gaz » 2009/142/CE. Tests réalisés selon les normes,
EN 15502-1 : 09/2015 ; EN 15502-2-1 :11/ 2012 ; EN 13203-2 : 07/2015.

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC.. « Gas appliances » directive. Have been tested according to norms,
EN 15502-1 : 09/2015 ; EN 15502-2-1 :11/ 2012 ; EN 13203-2 : 07/2015.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of certificate must be in full **2/2**

Neuilly, le 15 janvier 2018 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

Certificat numéro 1312BU5407 (rév.11)

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

- **Fabricant :** FONDERIE SIME S.p.A

Manufacturer : Via Garbo, 27
I 37045 Legnago (VR)

- **Type de chaudière :** CHAUDIERE A CONDENSATION

Type of boiler : CONDESING BOILER
Type: B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C13X, C33X, C43X, C53X, C83X

Marque commerciale Trade mark SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η_4 (%)	η_1 (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	η_s (%)
Modèle(s) Model(s)										
MURELLE HM 25 ErP	87,84	97,29	23,9	7,17	0,046	0,012	0,004	0,085	0	92,12
MURELLE HM 30 ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,004	0,089	0	91,51
MURELLE HM 35 ErP	88,20	97,65	34,1	10,23	0,059	0,014	0,004	0,090	0	92,63
MURELLE HM 25 T ErP	87,84	97,29	23,9	7,17	0,046	0,012	0,004	0,091	0	92,11
MURELLE HM 35 T ErP	88,20	97,65	34,1	10,23	0,059	0,014	0,004	0,095	0	92,62
ATLANTIS HM 30 T ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,003	0,082	0	91,55
ATLANTIS HM 30/50 ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,003	0,191	0	91,36
ATLANTIS HM 30/110 ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,003	0,241	0	91,27
ATLANTIS HM 30/300 ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,003	0,335	0	91,11
ATLANTIS HM 30 T SP ErP	87,84	96,48	28,8	8,64	0,053	0,013	0,003	0,082	0	91,55

Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°

Have been tested according above mentioned Rules and test(s) report(s) n°

CE1503-A/1; CE1503-B/1; CE1503-C/1; CE1503-D/1; CE1503-E/1; CE1503-F/1; CE1503-G/1;
CE1503-H/1 ;CE1503-I/1; CE1503-J/1.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Le Directeur Général

Neuilly, le 15 janvier 2018

Vincent DELARUE

*legend:

useful efficiencies : η_4 : At rated heat output and high-temperature regime; η_1 : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output : P 4 : At rated heat output and high-temperature regime; P 1 : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Auxiliary electricity consumption : elmax : At full load; elmin : At part load; P SB : In standby mode.

Other items : P stby : Standby heat loss; P ign : Ignition burner power consumption

η_s : seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet, 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Low temperature means for condensing boilers

calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15°C, 1013,25mbar)

