

Fonderie Sime SpA

Via Garbo n° 27

CAP 37045, Legnago (VR)

OGGETTO: **Generatori di calore modulare SIME mod. Murelle** ^{EQUIPE} **220/330/440/550/660 Erp** ^{280/370/460}
Le configurazioni di potenza componibili su 6 moduli da 106,3 kW ^{L.P.R.}

Si fa riferimento alla richiesta della società Sime del 28/01/2026, di identificativo CIVA 20260128.006949920.PAGM, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: *Fonderie Sime SpA*Modello: *Murelle He 110 R Erp*Marchio/i di fabbrica: *Sime*Disegno d'Assieme : *3504361 del 26/06/2026 – 3504351 del 29/06/2026*

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate annotate nel fascicolo tecnico, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrando tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975; al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.


La presente ha la validità di anni 5.

All.: disegni 3504361 del 26/06/2026 – 3504351 del 29/06/2026

Il Tecnico verificatore

Federica Ing. Di R...Il Direttore della UOT
Ing. Francesco GRUBISSICH*Francesco Grubissich*

MASSIMO 6 CALDAIE



- 1 - Sonda mandata centralina (A Bracciale)
- 2 - Compensatore idraulico
- 3 - Tronchetto INAIL
- 4 - Termometro 0-120 °C
- 5 - Manometro 0-10 bar con Rubinetto
- 6 - Pressostato sicurezza di massima 4 bar
- 7 - Termostato sicurezza riarmo manuale 100 °C
- 8 - Valvola sicurezza 4,5 bar
- 9 - Pressostato di sicurezza di minima 0,9 bar
- 10 - Pozzetto per termometro di controllo
- 11 - Collettore condensa
- 12 - Sifone scarico condensa
- 13 - Valvola gas
- 14 - Ventilatore
- 15 - Sonda ritorno
- 16 - Sonda riscaldamento (SW)
- 17 - Termostato sicurezza 100 °C
- 18 - Sonda fumi
- 19 - Scambiatore primario
- 20 - Sfiato automatico
- 21 - Circolatore
- 22 - Trasduttore pressione acqua
- 23 - Valvola di ritegno Ø 1"1/4
- 24 - Valvola sicurezza 5 bar
- 25 - Collettore ritorno
- 26 - Collettore gas
- 27 - Collettore mandata
- 28 - Valvola a 3 vie Ø 1"1/4
- 29 - Vaso di espansione (da dimensionare)
- 30 - Rubinetto gas
- 31 - Valvola di intercettazione combustibile (VIC) (temperatura massima di taratura VIC: 90 °C)

**APPROVATO
PER PRODUZIONE**

26/06/2026

SISTEMA DI RIFERIMENTO PER MOD. IN CASCATA
MURELLE HE 110 R EIP
MURELLE EQUIPE 220 EIP
MURELLE EQUIPE 330 EIP
MURELLE EQUIPE 440 EIP
MURELLE EQUIPE 550 EIP
MURELLE EQUIPE 660 EIP
MURELLE HE 92,5 R EIP
MURELLE EQUIPE 280 EIP
MURELLE EQUIPE 370 EIP
MURELLE EQUIPE 460 EIP

[illegible]