

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1
n° 1312CT6307 Revision 13

Révisé | Revises n° 1312CT6307 du | from {date admission 23/06/2026}

CERTIGAZ, organisme notifié n°1312, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, notified body n°1312, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME SpA
Via Garbo, 27
37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) : SIME
 - MIA HE 25
 - MIA HE 30- MIA 30
 - MIA HE 14T
 - MIA HE 25 C10*
 - MIA HE 30 C10*
 - MIA HE 40 C10*
 - MIA HE 20T C10*
 - MIA HE 30T C10*
 - MIA-30
 - MIA HE 14T C10
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE A CONDENSATION | CONDENSING BOILER
Evacuation / Flue system: B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X, C(10)3*
- **Désignation du type**
Type designation : MIA HE...

Pays de destination Destination countries	Pression (mbar) Pressure (mbar)	Catégories Categories
CH-CZ-ES-GB-GR-HR-IE-IT-LT-PT-RO-SI-SK	20 , 37	I12H3P
DE-PL-RO	20	I2E
AT-CH-CZ-DK-EE-ES-FI-GB- GR-HR-IE-IT-LV NO-SE-SI-SK-TR-RO	20	I2H
HU	25	
BE-NL	37	I3P
CZ-SI-HR- BG-CY-EE-LT-NO-RO-SE-SK-TR *	20 , 30	I12H3B/P
DE-PL-RO *	20 , 37	I12E3B/P
HU *	20 , 25, 30	I12HS3B/P

* Seulement pour les modèles C10 / Only for models C10

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.
Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. | Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Valid 10 years from signature day. It cancels any previous certificate.


Puteaux, le 19/05/2026

Le Directeur Général



MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1

n° 1312CT6307 Revision 13

Révisé | Revises n° 1312CT6307 du | from {date admission 23/06/2026}

ANNEXE / APPENDIX

Les appareils ont été testés selon les normes et spécifications techniques suivantes | The appliances have been tested according to the following norms and technical specifications :

- EN 15502-1:2021+A1:2023
- EN 15502-2-1: 2022+A1:2023
- EN 13203-1:2015
- EN 13203-2:2022

Les appareils MIA HE 25 et MIA HE 30 sont adaptés à l'utilisation des gaz de la 2ème famille contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂), selon les normes :

The appliances MIA HE 25 and MIA HE 30 are suitable for the use of gases of the 2nd family containing up to 20% hydrogen (H₂), according to the norms :

- CEN/TS 15502-3-1 : 2024

MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE | EC TYPE EXAMINATION
Directive 92/42/CEE Annexe III « Rendement des chaudières | Boiler efficiency »
PERFORMANCES ENERGETIQUES | ENERGY PERFORMANCES
n° 1312CT6307 Revision 13

Révisé | *Revises* n° 1312CT6307 du | *from* {date admission 23/06/2025}

CERTIGAZ, Organisme Notifié n°1312 pour la Directive 92/42/CEE, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE, les appareils :

CERTIGAZ, Notified Body n°1312 for council Directive 92/42/EEC, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC, the appliances:

- **Fabricant** : FONDERIE SIME SpA
Manufacturer Via Garbo, 27 - 37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Genre de l'appareil** : CHAUDIERE A CONDENSATION | **CONDENSING BOILER**
Kind of the appliance Evacuation / Flue system: B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X, C(10)3 **
- **Désignation du type** : MIA HE...
Type designation

Marque commerciale <i>Trade mark</i> SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit										
	η4 (%)	η1 (%)	P 4	P 1	elmax	elmin	P SB	P stby	P ign	ηs (%)	Nox
Modèle(s) / Model(s)	PCS	PCS	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	PCS	class
MIA HE 25	87,8	95,1	19,6	6,3	0,039	0,011	0,004	0,82	0	90	6
MIA HE 30- MIA 30 (9)	87,8	96,3	23,6	7,7	0,043	0,012	0,004	0,82	0	91	6
MIA-30 (10)	87,9	97,7	23,6	7,8	0,031	0,014	0,004	0,82	0	93	6
MIA HE 25 C10 (3) **	87,3	95,1	19,6	6,3	0,047	0,014	0,004	0,82	0	90	6
MIA HE 30 C10 (4) **	87,8	96,1	23,6	7,7	0,031	0,014	0,004	0,82	0	91	6
MIA HE 20T C10 (5) **	87,3	95,1	19,6	6,3	0,055	0,014	0,004	0,82	0	90	6
MIA HE 30T C10 (6) **	88,0	96,0	29,4	9,6	0,016	0,014	0,004	0,82	0	91	6
MIA HE 14T (7)	86,6	95,5	13,6	4,5	0,016	0,011	0,004	0,82	0	90	6
MIA HE 40 C10 (8)	86,6	96,2	33,5	11,2	0,061	0,020	0,004	0,82	0	91	6
MIA HE 14T C10 (11)	87,2	97,5	13,7	4,5	0,024	0,014	0,004	0,82	0	92	6

Ont été évalués conformes avec du gaz G20 selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapports(s) d'essais N°
Have been tested conform with G20 gas according the above mentioned Rules and test(s) report(s) N°

CE 2018-127.01 ; CE 2018-128.01 ; CE 2018-175.01 ; CE 2018-148.01 ; CE 2018-151.01 ; CE 2019-131.01 (3)
; CE 1019-132.01 (4) ; CE 2019-130.01 (5) ; CE 2019-133.01 (6) ; CE 2019-139.01 (7) ; CE 2020-043.01 (8) ; CE
2021-112.01 (9) ; CE 2021-199.01 (10) ; CE 2023-169.01 (11)

* Legend :

Useful efficiencies: η4: At rated heat output and high-temperature regime; η 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.
Useful heat output: P4: At rated heat output and high-temperature regime; P 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.
Auxiliary electricity consumption: elmax: At full load; elmin: At part load; P SB: In standby mode.
Other items: P stby: Standby heat loss; P ign: Ignition burner power consumption
η s: seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)
High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). Low temperature means for condensing boilers calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15°C, 1013,25mbar).

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. |
Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes

Puteaux, le 19/05/2026

Le Directeur Général



