

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION | EU-Baumusterprüfung

Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1 | Verordnung (EU) 2016/426 Anbau III §1

n° 1312CU6386 Revision 9

Révisé | Revises n° 1312CU6386 du | from 2019-09-04

CERTIGAZ, organisme notifié n°1312, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, certifie que l'appareil :

CERTIGAZ, notified body n°1312, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, certifies that the appliance | CERTIGAZ, Benannte Stelle n°1312, nach Prüfung und Kontrolle gemäß dem RCCE-Programm, bescheinigt daß das Gerät

- **Fabricant**
Manufacturer | Herstellt durch : FONDERIE SIME SpA
Via Garbo, 27
37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) | Handelsmarke und Modelle : SIME
 - UNIQA REVOLUTION 25 **
 - UNIQA REVOLUTION 25 F/B *
 - UNIQA REVOLUTION EV 25**
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance | Art des Gerätes : CHAUDIERE MIXTE
BOILER COMBINATION HEATER | COMBI-KESSEL
Evacuation / Flue system / Rauchabzugssystem : C12, C32, C42, C52, C62, C82, C10(2), C12X, C32X, C42X, C52X, C62X, C82X, B32, B22
- **Désignation du type**
Type designation | Typbezeichnung : UNIQA REVOLUTION 25

Pays de destination Destination countries / Bestimmungsland	Pression (mbar) Pressure / Druck	Catégories Categories / Kategorie
AT-CH-CZ-DK-EE-ES-FI-GB-GR-HR-IE-IT-LT LV-NO-PT-RO-SE-SI-SK	20	I2H
*BE-FR	20	I2E+
**HU	25	I2H
**DE-PL-RO	20	I2E

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation. | Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/426 "Gasgeräte".
Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. | Reproduction of this certificate must be in full, including annexes. | Jede Reproduktion dieses Zertifikats soll in ihrer gesamtheit erfolgen.
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Valid 10 years from signature day. It cancels any previous certificate. | Dieses Zertifikat ist ab dem Datum der Unterzeichnung für 10 Jahre gültig. Es bricht jedes vorherige Zertifikat ab.

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION | EU-Baumusterprüfung

Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1 | Verordnung (EU) 2016/426 Anbau III §1

n° 1312CU6386 Revision 9

Révisé | Revises n° 1312CU6386 du | from 2019-09-04

ANNEXE / APPENDIX

Les appareils ont été testés selon les normes et spécifications techniques suivantes | The appliances have been tested according to the following norms and technical specifications | Die Geräte, für die dieses Zertifikat ausgestellt wurde, wurden nach den folgenden Normen geprüft :

- EN 15502-1:2021 + A1:2023
- EN 15502-2-1:2022 + A1:2023
- EN 13203-1:2025 (§ 5.2.1)
- EN 13203-2:2022

Ces appareils sont adaptés à l'utilisation des gaz de la 2ème famille contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂), selon les normes :

These appliances are suitable for the use of gases of the 2nd family containing up to 20% hydrogen (H₂), according to the norms :

Diese Geräte sind für die Verwendung von Gasen der 2. Familie geeignet, die bis zu 20% Wasserstoff (H₂) enthalten, nach den folgenden Normen :

- **CEN/TS 15502-3-1:2024 + UNI/TS 11854:2022**

MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE | EC TYPE EXAMINATION
Directive 92/42/CEE Annexe III « Rendement des chaudières | Boiler efficiency »

PERFORMANCES ENERGETIQUES | ENERGY PERFORMANCE
n° 1312CU6386 Revision 9

Révisé | Revises n° 1312CU6386 du | from 2019-09-04

CERTIGAZ, Organisme Notifié n°1312 pour la Directive 92/42/CEE, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE, les appareils :

CERTIGAZ, Notified Body n°1312 for council Directive 92/42/EEC, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC, the appliances:

CERTIGAZ, Benannte Stelle n°1312 zur Ratsrichtlinie 92/42/EWG, erklärt nach Prüfung und Überprüfung gemäß dem Programm RCCE hiermit, dass gemäß Artikel 4 der Kommissionsverordnung (EU) Nr. 813/2013 vom 2. August 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG die Geräte:

- **Fabricant**
Manufacturer | Herstellt durch : FONDERIE SIME SpA
Via Garbo, 27
37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance | Art des Gerätes : CHAUDIERE MIXTE
BOILER COMBINATION HEATER | COMBI-KESSEL
Evacuation / Flue system / Rauchabzugssystem : C12, C32, C42, C52, C62, C82, C10(2), C12X, C32X, C42X, C52X, C62X, C82X, B32, B22
- **Désignation du type**
Type designation | Typbezeichnung : UNIQA REVOLUTION 25

Marque commerciale Trade mark Handelsmarke SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit										
	η4 (%) PCS	η1 (%) PCS	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	ηs (%) PCS	Nox class
Modèle(s) Model(s) Modelle											
UNIQA REVOLUTION 25 (1)	83,3	91,5	22,8	7,1	0,060	0,042	0,003	0,111	0	86	6
UNIQA REVOLUTION 25F/B (2)	83,3	91,5	22,8	7,1	0,060	0,042	0,003	0,111	0	86	6
UNIQA REVOLUTION EV 25 (3)	83,3	91,5	22,8	7,1	0,060	0,042	0,003	0,111	0	86	6

Ont été évalués conformes avec du gaz G20 selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapports(s) d'essais N°

Have been tested conform with G20 gas according the above mentioned Rules and test(s) report(s) N°

Wurden mit G20-Gas gemäß den oben genannten Regeln und Prüfberichten Nr.

CE 2019-116.01 (1) – CE 2019-118.01 (2) – CE 2021-170.01 (1 e 2) – CE 2026-115.01 (3)

* Legend :

Useful efficiencies: η4: At rated heat output and high-temperature regime; η 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output: P4: At rated heat output and high-temperature regime; P 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Auxiliary electricity consumption: elmax: At full load; elmin: At part load; P SB: In standby mode.

Other items: P stby: Standby heat loss; P ign: Ignition burner power consumption


η s: seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). Low temperature means for condensing boilers calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15°C, 1013,25mbar).

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. |
Reproduction of this certificate must be in full, including annexes. | Jede Reproduktion dieses Zertifikats soll in ihrer gesamtheit erfolgen.

Puteaux, le 22/06/2026

Le Directeur Général


Claudie CANON