

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1

n° 1312CT6308 Revision 5

Révisé | Revises n° 1312CT6308 du | from 2018-11-27

CERTIGAZ, organisme notifié n°1312, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, notified body n°1312, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME SpA
Via Garbo, 27
37045 LEGNAGO (VR) – ITALIA
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) : SIME
 - VERA 25 OF ErP
 - VERA 25 OF F/B
 - VERA 25 OF VA
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE | LOW TEMPERATURE BOILER
Evacuation / Flue system: B11BS
- **Désignation du type**
Type designation : VERA...OF...

Pays de destination Destination countries	Pression (mbar) Pressure (mbar)	Catégories Categories
CH-CZ-ES-GB-GR-HR-IE-IT-LT-PT-SI-SK	20 ; 37	I12H3P
FR	20/25 ; 37	I12E+3P
HU	20/25 ; 30	I12HS3B/P
PL	20 ; 37	I12E3P
BE	20/25	I2E+
BE	37	I3P
AT	20 ; 50	I12H3P

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.
Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. | Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Valid 10 years from signature day. It cancels any previous certificate.

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1

n° 1312CT6308 Revision 5

Révisé | Revises n° 1312CT6308 du | from 2018-11-27

ANNEXE / APPENDIX

Les appareils ont été testés selon les normes et spécifications techniques suivantes | The appliances have been tested according to the following norms and technical specifications :

- EN 15502-1:2021 + A1:2023
- EN 15502-2-2:2024
- EN 13203-1:2025
- EN 13203-2:2022

MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE | EC TYPE EXAMINATION
Directive 92/42/CEE Annexe III « Rendement des chaudières | Boiler efficiency »

PERFORMANCES ENERGETIQUES | ENERGY PERFORMANCE
n° 1312CT6308 Revision 5

Révisé | Revises n° 1312CT6308 du | from 2018-11-27

CERTIGAZ, Organisme Notifié n°1312 pour la Directive 92/42/CEE, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE, les appareils :

CERTIGAZ, Notified Body n°1312 for council Directive 92/42/EEC, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC, the appliances:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME S.p.A
Via Garbo, 27
37045 LEGNAGO (VR) – ITALIA
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE BASSE TEMPERATURE | LOW TEMPERATURE BOILER
Evacuation / Flue system: B11BS
- **Désignation du type**
Type designation : VERA...OF...

Marque commerciale Trade mark	Symbole * / Symbol * Unité / Unit										
	η4 (%) PCS	η1 (%) PCS	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	ηs (%) PCS	Nox class
SIME											
Modèle(s) / Model(s)											
VERA 25 OF ErP	80,91	82,26	20,8	6,38	0,010	0,005	0,003	0,164	0	78,39	6
VERA 25 OF F/B	80,91	82,26	20,8	6,38	0,010	0,005	0,003	0,164	0	78,39	6
VERA 25 OF VA	80,91	82,26	20,8	6,38	0,010	0,005	0,003	0,164	0	78,39	6

Ont été évalués conformes avec du gaz G20 selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapports(s) d'essais N°
Have been tested conform with G20 gas according the above mentioned Rules and test(s) report(s) N°

CE 2018-155.01 ; CE 2018-156.01 ; CE 2026-165.01

* Legend :

Useful efficiencies: η4: At rated heat output and high-temperature regime; η 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output: P4: At rated heat output and high-temperature regime; P 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Auxiliary electricity consumption: elmax: At full load; elmin: At part load; P SB: In standby mode.

Other items: P stby: Standby heat loss; P ign: Ignition burner power consumption


η s: seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). Low temperature means for condensing boilers calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15 °C, 1013,25mbar).

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. |
Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.

Puteaux, le 22/07/2026

Le Directeur Général


Claudie CANON