

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1
n° 1312DN6705 Revision 2

Révisé | Revises n° 1312DN6705 du | from 2023-01-03

CERTIGAZ, organisme notifié n°1312, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, notified body n°1312, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME S.p.A.
Via Garbo, 27 - 37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Marque commerciale et modèle(s)**
Trade mark and model(s) : SIME
 - GIULIA COMBI 30
 - GIULIA SYSTEM 25
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE A CONDENSATION | CONDENSING BOILER
Evacuation | Flue system : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X
- **Désignation du type**
Type designation : GIULIA...

Pays de destination Destination countries	Pression (mbar) Pressure (mbar)	Catégories Categories	Gaz Gas
CH – CZ – ES – FR – GB – GR – IE – PT – SI – SK – IT – LT – HR	20 ; 37	I12H3P	G20 ; G31
DK – EE – FI – LV – NO – SE – LU	20	I2H	G20

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.
Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. | Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1**n° 1312DN6705** Revision 2

Révisé | Revises n° 1312DN6705 du | from 2023-01-03

ANNEXE - APPENDIX

Les appareils ont été testés selon les normes et spécifications techniques suivantes | The appliances have been tested according to the following norms and technical specifications :

- EN 15502-1: 2021 + A1: 2023
- EN 15502-2-1: 2022 + A1: 2023
- EN 13203-1: 2025
- EN 13203-2: 2022

MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE | EC TYPE EXAMINATION
Directive 92/42/CEE Annexe III « Rendement des chaudières | Boiler efficiency »
PERFORMANCES ENERGETIQUES | ENERGY PERFORMANCES
n° 1312DN6705 Revision 2

Révisé | *Revises* n° 1312DN6705 du | *from* 2023-01-03

CERTIGAZ, Organisme Notifié n°1312 pour la Directive 92/42/CEE, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE, les appareils :

CERTIGAZ, Notified Body n°1312 for council Directive 92/42/EEC, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC, the appliances:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME S.p.A.
Via Garbo, 27 - 37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE A CONDENSATION | **CONDENSING BOILER**
Evacuation | Flue system : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X, C93X
- **Désignation du type**
Type designation : GIULIA...

Marque commerciale <i>Trade mark</i> SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η4 (%) <i>sur PCS</i>	η1 (%) <i>sur PCS</i>	P 4 <i>(kW)</i>	P 1 <i>(kW)</i>	elmax <i>(kW)</i>	elmin <i>(kW)</i>	P SB <i>(kW)</i>	P stby <i>(kW)</i>	P ign <i>(kW)</i>	ηs (%) <i>sur PCS</i>
Modèle(s) / Model(s)										
GIULIA COMBI 30	88,11	97,83	23,60	7,83	0,035	0,011	0,004	0,082	0	92,71
GIULIA SYSTEM 25	88,11	97,83	23,60	7,83	0,035	0,011	0,004	0,082	0	92,71

Ont été évalués avec du gaz G20 selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapports(s) d'essais N°
Have been tested with G20 gas according above mentioned Rules and test(s) report(s) N°

CE 2022-194.01 ; CE 2022-195.01

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | Reproduction of this certificate must be in full.

Legend:

Useful efficiencies: η4: At rated heat output and high-temperature regime; η1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output: P4: At rated heat output and high-temperature regime; P1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Auxiliary electricity consumption: elmax: At full load; elmin: At part load; P SB: In standby mode.

Other items: P stby: Standby heat loss; P ign: Ignition burner power consumption

ηs: seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). Low temperature means for condensing boilers calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15 °C, 1013,25mbar).

Puteaux, le 22 juillet 2026

Le Directeur Général
Claudia CANON