

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1

n° 1312BU5312 Revision 20

Révisé | Revises n° 1312BU5312 du | from {date admission 12/05/2022}

CERTIGAZ, organisme notifié n°1312, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, notified body n°1312, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : FONDERIE SIME SpA
Via Garbo, 27 - 37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Marque(s)**
commerciale(s)
et modèle(s)
Trade mark(s) and model(s) : SIME
 - KOMBI SOLAR HE 30 ErP
 - KOMBI SOLAR HE 30 DB ErP
 - MURELLE ELITE HE 25 ErP
 - MURELLE ELITE HE 30 ErP
 - MURELLE ELITE HE 35 ErP
 - MURELLE ELITE HE 35 T ErP
 - MURELLE HE 25/55 ErP
 - MURELLE HE 30/55 ErP
 - MURELLE HE 25 ErP
 - MURELLE HE 30 ErP
 - MURELLE HE 35 ErP
 - MURELLE HE 12 T ErP
 - MURELLE HE 25 T ErP
 - MURELLE HE 30 T ErP
 - MURELLE HE 35 T ErP
 - MURELLE HE TOP 25/55 ErP
 - MURELLE HE TO 30/55 ErP
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE A CONDENSATION | CONDENSING BOILER
Evacuation | Flue : B23P, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C13X, C33X, C43X, C53X, C83X
- **Désignation du type**
Type designation : MURELLE EV HE...


Pays de destination Destination countries	Pression (mbar) Pressure (mbar)	Catégories Categories
BE	20/25	I2E(S)B
DK-SE-FI-NO-LT-LV-EE	20	I2H
BE-CY-MT-NL	37	I3P
IS	30	
DE-LU	20 ; 50	II2E3P
RO	20 ; 30	
PL	20 ; 37	
DE	20 ; 50	II2ELL3P
FR	20/25 ; 37	II2Er3P
ES-GB-GR-PT-IT-IE-SI-SK-CZ-CH	20 ; 37	II2H3P
AT	20 ; 50	
BG-RO	20 ; 30	
HU	25 ; 30-50	
NL	25 ; 30/37/50	II2L3P

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. | Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Valid 10 years from signature day. It cancels any previous certificate.

Puteaux, le 19/05/2026

Le Directeur Général


Claudie CANON

MODULE B : EXAMEN UE DE TYPE | EU TYPE EXAMINATION
Règlement (UE) 2016/426 Annexe III §1 | Regulation (EU) 2016/426 Annex III §1

n° 1312BU5312 Revision 20

Révisé | Revises n° 1312BU5312 du | from {date admission 12/05/2022}

ANNEXE / APPENDIX

Les appareils ont été testés selon les normes et spécifications techniques suivantes | The appliances have been tested according to the following norms and technical specifications :

- EN 15502-1:2021 + A1:2023
- EN 15502-2-1:2022 + A1:2023
- EN 13203-1:2025
- EN 13203-2:2022

MODULE B : EXAMEN CE DE TYPE | EC TYPE EXAMINATION
Directive 92/42/CEE Annexe III « Rendement des chaudières | Boiler efficiency »
PERFORMANCES ENERGETIQUES | ENERGY PERFORMANCES
n° 1312BU5312 Revision 20

Révisé | Revises n° 1312BU5312 du | from {date admission 12/05/2022}

CERTIGAZ, Organisme Notifié n°1312 pour la Directive 92/42/CEE, après examen et vérifications conformément au programme RCCE, déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE, les appareils :

CERTIGAZ, Notified Body n°1312 for council Directive 92/42/EEC, after examination and verifications accordingly to the program RCCE, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC, the appliances:

- **Fabricant** : FONDERIE SIME SpA
Manufacturer Via Garbo, 27 - 37045 LEGNAGO (VR) - ITALIA
- **Genre de l'appareil** : CHAUDIERE A CONDENSATION | CONDENSING BOILER
Kind of the appliance
- **Désignation du type** : MURELLE EV HE...
Type designation

Marque commerciale <i>Trade mark</i> SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit										
	η4 (%) PCS	η1 (%) PCS	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	ηs (%) PCS	Nox class
Modèle(s) / Model(s)											
MURELLE HE 25 ErP	87,84	97,02	23,9	7,17	0,043	0,012	0,004	0,085	0	91,89	6
MURELLE HE 30 ErP	88,2	96,93	28,9	8,67	0,042	0,011	0,004	0,089	0	92,01	6
MURELLE HE 35 ErP	88,2	96,12	34,1	10,23	0,052	0,012	0,004	0,084	0	91,38	6
MURELLE HE 12 T ErP	87,75	96,48	11,7	3,51	0,025	0,008	0,004	0,078	0	90,99	6
MURELLE HE 25 T ErP	87,84	97,02	23,9	7,17	0,043	0,012	0,004	0,09	0	91,88	6
MURELLE HE 30 T ErP	88,2	96,93	28,9	8,67	0,043	0,011	0,004	0,095	0	92	6
MURELLE HE 35 T ERP	88,2	96,12	34,1	10,23	0,052	0,012	0,004	0,098	0	91,36	6
MURELLE HE 25/55 ErP	87,84	96,48	23,9	7,17	0,045	0,011	0,003	0,094	0	91,46	6
MURELLE HE 30/55 ErP	88,2	96,66	28,9	8,67	0,049	0,012	0,003	0,095	0	91,76	6
MURELLE HE TOP 25/55 ErP	88,02	96,48	17,6	5,28	0,045	0,011	0,003	0,094	0	91,23	6
MURELLE HE TOP 30/55 ErP	88,11	96,66	23	6,9	0,049	0,012	0,003	0,095	0	91,59	6
KOMBI SOLAR HE 30 ErP	88,2	96,93	28,9	8,67	0,045	0,012	0,005	0,203	0	91,78	6
KOMBI SOLAR HE 30 DB ErP	88,2	96,93	28,9	8,67	0,045	0,012	0,005	0,203	0	91,78	6
MURELLE ELITE HE 25 ErP	87,84	97,02	23,9	7,17	0,043	0,012	0,004	0,085	0	91,89	6
MURELLE ELITE HE 30 ErP	88,2	96,93	28,9	8,67	0,042	0,011	0,004	0,089	0	92,01	6
MURELLE ELITE HE 35 ErP	88,2	96,12	34,1	10,23	0,052	0,012	0,004	0,084	0	91,38	6
MURELLE ELITE HE 35 T ErP	88,2	96,12	34,1	10,23	0,052	0,012	0,004	0,098	0	91,36	6

Ont été évalués conformes avec du gaz G20 selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapports(s) d'essais N°
Have been tested conform with G20 gas according the above mentioned Rules and test(s) report(s) N°

CE 1501-A/1 ; CE 1501-B/1 ; CE 1501-C/1 ; CE 1501-D/1 ; CE 1501-E/1 ; CE 1501-F/1 ; CE 1501-G/1 ; CE 1501-H/1 ; CE 1501-I/1 ; CE 1501-J/1 ; CE 1501-K/1

* Legend :

Useful efficiencies: η4: At rated heat output and high-temperature regime; η 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output: P4: At rated heat output and high-temperature regime; P 1: At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Auxiliary electricity consumption: elmax: At full load; elmin: At part load; P SB: In standby mode.

Other items: P stby: Standby heat loss; P ign: Ignition burner power consumption

η s: seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet. 30 °C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet). Low temperature means for condensing boilers calculated values are based on gross calorific value (reference conditions 15°C, 1013,25mbar).

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité, y compris ses annexes. |
Reproduction of this certificate must be in full, including its annexes.

Le Directeur Général
Claudie CANON
Puteaux, le 19/05/2026

